

**Информация по исполнению плана мероприятий по устранению нарушений  
противопожарного законодательства, законодательства о противодействии  
экстремистской деятельности, выявленных в ходе проверки  
прокуратурой г. Усинска (Представление № 07-02-2024 от 15.02.2024 г.)**

№ п/п	Содержание нарушения из представления	Принятые меры по устранению нарушения
1.	Не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации следующие помещения: помещение инвентарной юнармейцев, помещение инвентарной женской раздевалки, что является нарушением требований ст. 52, ст. 54, ст. 83 Технического регламента; п. 4.8, п. 40 табл. 3 СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020 г.	В помещениях инвентарной юнармейцев и инвентарной женской раздевалки установлены 2 датчика автоматической пожарной сигнализации (договор № 127/24 от 26 февраля 2024 г.)
2.	Не обеспечено соблюдение сроков своевременной замены огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя (п. 60 ППР в РФ)	Заключен договор на приобретение огнетушителей в количестве 23 штук (договор № 02/24-23 от 29 февраля 2024 г.)
3.	Помещения, расположенные в подвале, не отделены противопожарной дверью 2 типа (EI 30), что не соответствует требованиям ст. 88, табл. 24 ФЗ №123; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Для отделения помещений, расположенных в подвале, заключен договор на приобретение противопожарной двери 2 типа (EI 30) (договор № 04-2024 от 26 февраля 2024 г.)
4.	Отсутствует антипаническое освещение, направленное на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации, больших помещений площадью более 60 м <sup>2</sup> при одновременном нахождении в нем 30 и более человек (спортивный зал, актовый зал), что не соответствует положениям ч. 1 ст. 84 Технического регламента п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.4 СП 52.13330.2016	Заключен договор на установку антипанического освещения, направленного на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации в спортивном зале и актовом зале (договор № 137/24 от 11 марта 2024 г.)
5.	Географические карты Российской Федерации, находящиеся в лицее и используемые для обучения несовершеннолетних, не отражают актуальное состояние территориальной целостности государства, на картах отсутствуют Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожские области	Заключен договор на приобретение географических карт Российской Федерации, используемых для обучения несовершеннолетних (договор № 06-24 от 13 марта 2024 г.)