



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Коми**

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

г. Усинск

№ 821 /01

29.11.2021 г.

Должностным лицом Крутиковой Еленой Юрьевной, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, при рассмотрении материалов плановой выездной проверки, составленных на основании Решения №898 (17:20) от 28.10.2021 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 10

Индивидуальный номер налогоплательщика: 1106012054;

ОГРН: 1021100899324;

установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска;

Индивидуальный номер налогоплательщика: 1106012054;

Адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений): 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Строителей, д. 10

1. В кабинетах №№ 208, 227, 314 повреждена целостность окна, что не позволяет проводить влажную уборку при открытых окнах и фрамугах в летний период, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Нарушение исправлено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) в части устранения дефекта оконного полотна в каб. №208.

2. На потолке в актовом зале, в большом спортивном зале, на потолке в коридоре 3-го этажа имеются подтеки, что не позволяет проводить качественно влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Нарушение исправлено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) в части устранения подтеков в коридоре 3-го этажа.

3. В обследуемых кабинетах №№ 227, 314 покрытие столов, стульев, полов имеют дефекты и повреждения, не допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Нарушение исправлено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) в части устранения дефекта напольного покрытия в каб. №314.

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить проведение ремонтных работ с восстановлением целостности оконного полотна в кабинетах №227, 314	До 15.08.2022 г.
2.	Обеспечить проведение ремонтных работ с выполнением гигиенической отделки потолка в актовом зале, в большом спортивном зале	До 15.08.2022 г.
3.	Обеспечить замену ученической мебели в кабинетах №227, №314 с дефектами в покрытии.	До 15.08.2022 г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, представив следующие доказательства: письменную информацию о принятых мерах по исполнению Предписания в срок до 15.08.2022 г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель руководителя  
Роспотребнадзора по Республике Коми



Е.Ю. Крутикова

Копию настоящего предписания получил

